

interrupteurs différentiels DX™

arrivée haut, départ bas



086 25



088 23



086 93



087 13



Cotes d'encombrement (p. 209)

Conformes à la norme NF EN 61008-1
Appareils modulaires LEXIC, bornes à vis

- Type AC : détectent les défauts à composante alternative
- Type A : détectent les défauts à composante alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)
- Type Hpi : détectent les défauts à composante alternative et continue (type A) avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...)

Acceptent l'auxiliarisation directe (p. 168)

Emb.	Réf.	Bipolaires 230 V~	
		Type AC 	10 mA
	Bornes à vis	Intensité nominale (A)	Nombre de modules
1	086 25	16	2
		Type AC 	30 mA
1	086 28	25	2
1	086 29	40	2
1	086 30	63	2
1	086 31	80	2
		Type AC 	300 mA
1	086 46	25	2
1	086 47	40	2
1	086 48	63	2
		Type A 	30 mA
1	087 80	25	2
1	087 81	40	2
1	087 82	63	2
		Type Hpi 	30 mA
1	088 22	25	2
1	088 23	40	2
1	088 24	63	2

Emb.	Réf.	Tétrapolaires 400 V~ (suite)	
		Type A 	30 mA
	Bornes à vis	Intensité nominale (A)	Nombre de modules
1	090 98	25	4
1	090 99	40	4
1	091 00	63	4
1	091 01	80	4
1	091 02	100	4
		Type A 	300 mA
1	091 16	25	4
1	091 17	40	4
1	091 18	63	4
1	091 19	80	4
1	091 20	100	4
		Type Hpi 	30 mA
1	088 26	25	4
1	088 27	40	4
1	088 28	63	4
1	088 29	80	4

Emb.	Réf.	Tétrapolaires 400 V~	
		Type AC 	30 mA
	Bornes à vis	Intensité nominale (A)	Nombre de modules
1	086 93	25	4
1	086 94	40	4
1	086 95	63	4
1	086 96	80	4
		Type AC 	300 mA
1	087 11	25	4
1	087 12	40	4
1	087 13	63	4
1	087 14	80	4
		Type AC 	300 mA sélectif
1	087 18	40	4
1	087 19	63	4



Modules de raccordement
par peigne

voir p. 169